



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
Ростехнадзор  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, факс(4872)30-12-82, E-mail: nadzor@rtntula.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 13-16/118**

**27.04.2017**  
дата составления предписания  
**15:10**

**300041, Тульская область,  
г. Тула, ул. Свободы, д. 38**

Муниципальному бюджетному  
учреждению дополнительного образования  
"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

(полное наименование юридического  
лица; индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором отдела по надзору за  
электроустановками потребителей Хоптяным К.А.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой проверки, согласно распоряжения от 29.03.2017 № 553-р заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"» (МБУДО "ДЮОЦ"), ИНН: 7106033418, ОГРН 1027100750302, юр. адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 22, факт. 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 22, тел/факс: :+7(4872) 30-17-82.

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, энергосбережения и энергетической эффективности. в присутствии: Директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" Амелиной Инны Николаевны (приказ о приеме на работу №272-к-д от 28.08.2007)

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В результате проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

| №№<br>пп | Конкретное описание<br>(существо) выявленного<br>нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наименование<br>нормативного<br>документа и номер его<br>пункта, требования<br>которого нарушены (не<br>соблюдены)                                                                                           | Предписываем<br>ые<br>меры по<br>устранению<br>выявленного<br>нарушения | Срок<br>устра<br>нени<br>я<br>нару<br>шени<br>я |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                       | 5                                               |
| 1.       | Приказом № 35-А от 03.04.2017 лицом ответственным за электрохозяйство учреждения назначена кладовщик учреждения Ефремова Н.К. Кладовщик Ефремова Н.К не относится к руководителям и специалистам учреждения из числа которых необходимо назначать ответственного за электрохозяйство потребителя. В учреждении не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство. | <i>п.1.2.3<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г.,</i>  | Устранить данное нарушение.                                             | 01.08.2017                                      |
| 2.       | Ефремова Н.К, назначенная лицом ответственным за электрохозяйство учреждения, принята на работу по срочному договору на период с 03.04.2017 по 31.05.2017. по совместительству, на основании приказа №23-к от 03.04.2017. Ефремова Н.К. не прошла проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора как работник данного учреждения.                                     | <i>п.1.4.28<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г.,</i> | Устранить данное нарушение.                                             | 01.08.2017                                      |
| 3.       | Ефремова Н.К, назначенная лицом ответственным за электрохозяйство учреждения, принята на работу по срочному договору на период с 03.04.2017 по 31.05.2017. по совместительству, на основании приказа №23-к от 03.04.2017. В учреждении отсутствует согласование с органами госэнергонадзора о назначении специалиста, принятого в учреждение по                            | <i>п.1.4.29<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г.,</i> | Устранить данное нарушение.                                             | 01.08.2017                                      |

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                      |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|    | совместительству, лицом ответственным за электрохозяйство данного учреждения без проведения проверки знаний.                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                      |            |
| 4. | В учреждении отсутствуют акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.      | п. 1.8.1.<br><i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г.,</i> | Устранить данное нарушение.          | 01.08.2017 |
| 5. | В учреждении отсутствует утвержденный руководителем Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. | п. 1.4.3.<br><i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г.,</i> | Нарушение устранено в ходе проверки. |            |
| 6. | В учреждении нет РД руководителя о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учет ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учет их в журнале)         | п. 3.13<br><i>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Мин. Труда и Соц.Защиты РФ от 24.07.2013 №328 н. Зарег-ны Минюстом 12.12.2013 г. № 30593</i>                          | Нарушение устранено в ходе проверки. |            |
| 7. | В учреждении Руководителем не определен порядок хранения документации.                                                                                                                     | п.1.8.1.<br><i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</i> | Устранить данное нарушение.          | 01.08.2017 |
| 8. | В учреждении отсутствует Перечень технической документации, утвержденный Руководителем                                                                                                     | п.1.8.2.<br><i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6</i>                                                                                   | Устранить данное нарушение.          | 01.08.2017 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>от 13.01.2003 г.,<br/>зарегистрированы<br/>Минюстом России, рег.<br/>№ 4145 от 22.01.2003 г.,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |            |
| 9.  | <p>Командированный персонал по прибытии на место командировки не проходит вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, не ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать</p> <p>Инструктажи не оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.</p> | <p><i>п.46.4<br/>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.<br/>Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н.</i></p>                                                                                                                                                                                                                           | Устранить данное нарушение. | 01.08.2017 |
| 10. | В организации не проводятся инструктажи. отсутствуют журналы регистрации инструктажей по технике безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>п.п.1.7.8; 1.7.9<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей<br/>утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.</i></p>                                                                                                                                                                                                                      | Устранить данное нарушение. | 01.11.2017 |
| 11. | В учреждении отсутствуют испытанные, готовые к использованию защитные средства и изделия медицинского назначения, аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов, для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами                                                                                                                                                                                                         | <p><i>п.п.1.7.15; 1.7.16;<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей<br/>утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.</i></p> <p><i>п.1.4<br/>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.<br/>Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н</i></p> <p><i>п.п. 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5<br/>Инструкция по</i></p> | Устранить данное нарушение. | 01.08.2017 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                      |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.</p> <p>Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003, №261</p>               |                                      |            |
| 12. | <p>Отсутствует паспорт заземляющего устройства, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;</li> <li>- дату ввода в эксплуатацию;</li> <li>основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);</li> <li>- величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;<b>(данные есть у потребителя)</b></li> <li>- удельное сопротивление грунта;</li> <li>данные по напряжению прикосновения (при необходимости);</li> <li>- данные по степени коррозии искусственных заземлителей;</li> <li>- данные по сопротивлению металlosвязи оборудования с заземляющим устройством;<b>(данные есть у потребителя)</b></li> <li>- ведомость осмотров и выявленных дефектов;</li> <li>- информация по устранению замечаний и дефектов.</li> </ul> <p>К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства</p> | <p>п.2.7.15<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</p> | Устранить данное нарушение.          | 01.11.2017 |
| 13. | <p>Видимые части заземляющего устройства учреждения не окрашены в черный цвет. Например:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>п.2.7.7<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок</p>                                                                                          | Нарушение устранено в ходе проверки. |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|     | видимые части заземляющего устройства проходящие на наружной стене здания, в котором располагается учреждение и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</i>                                                                                                                                                                                                           |                                      |            |
| 14. | Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.<br>Не проводится оценка состояния контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов<br>Нет графика проведения таких осмотров.<br>Нет ведомости проведения осмотров и выявленных дефектов. | <i>п.2.7.9<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</i>                                                                                                                                             | Устранить данное нарушение.          | 01.08.2017 |
| 15. | У мест ввода заземляющих проводников в здания учреждения не установлены опознавательные знаки установленного образца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>п.1.7.2<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ<br/>п.1.7.118<br/>Правила устройства электроустановок. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации -приказ от 8.07.2002 № 204.</i> | Устранить данное нарушение.          | 01.08.2017 |
| 16. | В учреждении не соблюдаются габариты (на высоте 1,8 метра) установки электроустановочных изделий, определенные правилами для школ и детских учреждений (в помещениях для пребывания детей.<br><br>Например:                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>п.п.1.7.2;<br/>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г<br/>п.п.6.6.30; 7.1.49<br/>Правила устройства</i>                                               | Нарушение устранено в ходе проверки. |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|     | 1. В кабинет № 9 учреждения штепсельные розетки установлены на стенах с нарушением норм высоты установки.                                                                                                                                                                                               | электроустановок.<br>Утверждены<br>Министерством<br>энергетики Российской<br>Федерации - приказ от<br>8.07.2002 № 204. Введены<br>в действие 01.01.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |  |
| 17. | В учреждении не соблюдаются нормы электроснабжения электроприемников. Осветительные приборы, установленные в металлических козырьках подсветки доски в кабинетах №8;16 и т.д. запитаны по двухпроводной схеме.                                                                                          | п.п.1.7.2;<br>Правила технической<br>эксплуатации<br>электроустановок<br>потребителей<br>утверждены приказом<br>Минэнерго России № 6<br>от 13.01.2003 г.,<br>зарегистрированы<br>Минюстом России, рег<br>№ 4145 от 22.01.2003 г<br>п.1.7.13;<br>Правила устройства<br>электроустановок.<br>Утверждены<br>Министерством<br>энергетики Российской<br>Федерации - приказ от<br>8.07.2002 № 204. Введены<br>в действие 01.01.2003                                                                                                                                    | Нарушение<br>устранено в<br>ходе проверки. |  |
| 18. | Степень защиты оболочки шкафа ВРУ не соответствует нормам и правилам. Дверь шкафа вводно-распределительного устройства учреждения закрыта на замок. При этом в положении, когда дверь шкафа закрыта, между шкафом и дверью существует щель достаточная для доступа к открытым токоведущим частям шкафа. | п.3.12<br>Правила по охране труда<br>при эксплуатации<br>электроустановок.<br>Утвержденные<br>приказом Минтруда<br>России от 24 июля 2013<br>года № 328н.<br>п.1.7.2;<br>Правила технической<br>эксплуатации<br>электроустановок<br>потребителей<br>утверждены приказом<br>Минэнерго России № 6<br>от 13.01.2003 г.,<br>зарегистрированы<br>Минюстом России, рег<br>№ 4145 от 22.01.2003 г<br>п.п.1.7.68<br>Правила устройства<br>электроустановок.<br>Утверждены<br>Министерством<br>энергетики Российской<br>Федерации - приказ от<br>8.07.2002 № 204. Введены | Нарушение<br>устранено в<br>ходе проверки. |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | в действие 01.01.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 19. | В шкафу водно-распределительного устройства установлен автоматический выключатель на ходящей питающей линии. Орган управления данного автоматического выключателя (перекидной рычаг) доступен для неэлектротехнического персонала, посетителей и воспитанников учреждения через прорезанное в двери шкафа ВРУ гнездо.                                              | п.п.1.7.2;<br>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г п.6.5.16;<br>Правила устройства электроустановок. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации - приказ от 8.07.2002 № 204. Введены в действие 01.01.2003 | Устранить данное нарушение.                                                                                                                                                                               | 01.08. 2017                                                    |
| 20. | Прокладка проводов и кабелей учреждения выполнена с нарушением правил. Место прохода кабеля, проложенного для электроснабжения сарая учреждения, через стену учреждения, с боковой стороны здания (через откос окна коридора первого этажа), выполнено без применения трубы, короба, проема и т.п. Заделка кабеля не допускает замену кабеля или прокладку нового. | п.п.1.7.2;<br>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 г п.2.1.58;<br>Правила устройства электроустановок. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации - приказ от 8.07.2002 № 204. Введены в действие 01.01.2003 | Устранить данное нарушение.                                                                                                                                                                               | 01.08. 2017                                                    |
| 21. | Электроснабжение учреждения организовано с нарушением.<br><br>Питание учреждения производится от одного источника питания, что соответствует третьей категории надежности.<br><br>Данное положение не соответствует действующим нормам и правилам.                                                                                                                 | п. 1.7.2;<br>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п.п. 1.2.11; 1.2.12; 1.2.13; 1.2.14; 1.2.20<br>Правила устройства электроустановок.                                                                                 | 1. Разработать организационные мероприятия по обеспечению категорийности в соответствии с правилами и нормативными документами.<br>2. .Согласовать сроки выполнения разработанных мероприятий с Приокским | По пунктам 1 и 2 до 01.08. 2017 По пункту 3. До 31.12. 2018 г. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Утверждены<br>Министерством<br>энергетики Российской<br>Федерации приказом от<br>08.07.2002 г. Введены в<br>действие с 1 января 2003<br>г.<br>п. 5.1<br>СП 31-110-2003<br>«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И<br>МОНТАЖ<br>ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК<br>ЖИЛЫХ<br>И ОБЩЕСТВЕННЫХ<br>ЗДАНИЙ»<br>постановление Госстроя<br>России от 26 октября<br>2003 г. N 194. | Управлением<br>Ростехнадзора.<br>3. Обеспечить<br>надежность<br>электроснабжен<br>ия учреждения<br>в соответствии<br>с правилами и<br>нормативными<br>документами |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные и аналогичные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **пяти рабочих дней с момента окончания каждого срока исполнения** направить в Приокское управление Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдали (ал):

Государственный инспектор  
Хоптяный К.А.

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного  
образования "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ  
ЦЕНТР"

Амелина Инна Николаевна

(приказ о приеме на работу №272-к-д от  
28.08.2007)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27" апреля 2017

*Амелина*